

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОБЛЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси»

Адрес: 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а, тел. +375 17 299 96 22

БГЦА	BY/112 02.1.0.0042
BSCA	СТБ ИСО/МЭК 17025



EUROPEAN GROUP OF
ORGANISATIONS FOR FIRE
TESTING, INSPECTION
AND CERTIFICATION



ПРОТОКОЛ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Заказчик: Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман»», (РБ).
231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8.

Составлен: НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.

Наименование изделия: мат теплоизоляционный из стекловаты М-15, 6000x1200x100.

Номер протокола классификации: 04-52/05 ПК.

Номер выпуска: _____.

Дата выпуска: _____.

Всего экземпляров: 3.

Всего страниц: 2.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий протокол классификации устанавливает классификацию строительного изделия по пожарной опасности «мат теплоизоляционный из стекловаты М-15, 6000x1200x100» в соответствии с методами СТБ EN 13501-1-2011.

1.2 Настоящий протокол классификации состоит из двух страниц и не может быть частично использован или воспроизведен.

2. СВЕДЕНИЯ О КЛАССИФИЦИРОВАННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ

2.1 Общие положения

Мат теплоизоляционный из стекловаты М-15, 6000x1200x100, производится Открытым акционерным обществом «Стеклозавод «Неман»», (РБ).

2.2 Описание изделия: мат теплоизоляционный из стекловаты светлого цвета, размером 6000x1200x100 мм.



3. ПРОТОКОЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ

3.1 Протоколы испытаний

Наименование лаборатории	Наименование заказчика	Номер протокола испытаний	Метод испытаний
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси	Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман»», (РБ)	04-52/486П от 23.05.2017	СТБ EN ISO 1182-2008
		04-52/487П от 23.05.2017	СТБ EN ISO 1716-2008

3.2 Результаты испытаний

Метод испытаний и порядковый номер испытаний	Параметр	Количество испытаний	Результаты	
			Среднее значение	Соответствие критериям
СТБ EN ISO 1716-2008	PCS [МДж/кг]	3	2,0	≤2,0 (A1)
СТБ EN ISO 1182-2008	ΔT [°C]	5	1,2	≤30 (A1)
	Δm [%]		8,59	≤50 (A1)
	t_f [с]		0	0 (A1)

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1 Ссылка на нормативный документ для классификации

Настоящая классификация выполнена в соответствии с СТБ EN 13501-1-2011.

4.2 Классификация

Строительное изделие «мат теплоизоляционный из стекловаты М-15, 6000x1200x100» классифицировано по пожарной опасности следующим образом.

Классификация по пожарной опасности: А1

4.3 Область применения


Настоящая классификация распространяется на мат теплоизоляционный из стекловаты М-15, 6000x1200x100; изделие представляет собой мат теплоизоляционный из стекловаты светло-желтого цвета, размером 6000x1200x100 мм.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ

Протокол классификации не является типовым допуском или сертификатом соответствия.

Классификацию провёл:

Главный специалист


В.В.Добровольский

Протокол проверил:

Заместитель начальника отдела


В.В.Нератова

